

## SJEKKLISTE/ RAMMELBESKRIVELSE FOR MONTERING AV VARMEPUMPER

1. Styret forlanger søknad til borettslaget av alle faste installasjoner. Byggemeldingen skal angi plassering, rørføringer og godkjenning fra naboer.
2. Arbeidene skal ikke påbegynnes før de er godkjent av styret.
3. Det må velges en varmepumpe tilpasset norske forhold med et akseptabelt lydnivå ute (utedelen skal ikke avgi støy over 50 db(A)).
4. Varmepumpen skal være levert av en forhandler som godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP godkjent forhandler).
5. Installasjon må kun gjøres av fagfolk sertifisert via for eksempel Norsk Varmepumpeforening eller en norsk importør. Montørens installatørbevis må kunne fremvises. Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.
6. Monteres slik at den ikke er til sjenanse for naboer.
7. Naboer på begge sider skal godkjenne søknaden. Naboene skal kvittere på søknaden at den er godkjent. Hvis nabo ikke godkjenner tiltaket skal dette påføres søknaden.
8. Utedelen skal monteres i 1. etg. inntil vegg ikke høyere enn underkant vindu, eller terrasse i 2.etg ikke høyere enn rekkverk. Den må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort.
9. Rørgjennomføringen kan gå på vegg fra utedelen. All rørføring skal males i husets farge.
10. Hull i veggen skal tettes og males/beises i samme farge som veggen. Gjennomføring skal være vann og diffusjonstett.
11. Arbeidene som utføres skal være av god håndverksmessig standard. Den enkelte andelseier er ansvarlig for utførelse.
12. Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle inngrep på bygning utbedres av beboer.
13. Det skal tegnes en serviceavtale som sikrer jevnlig ettersyn og vedlikehold med ca 2 års intervall.
14. Ved salg av boligen er beboer forpliktet til å videreformidle informasjonen i denne avtale til kjøper.

Dato / sted

Sign, Rostengrenda BL

Sign. beboer

Adr. beboer  
Rostengrenda nr.